

MIEJSCOWOŚĆ	L.P.	Nr rys	TREŚĆ
Brodne – Józefów	1.	1	za posesją nr 2 w kierunku Wejsc dz. nr 41 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		naprzeciwko posesji nr 2 dz. nr 40- hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.	2	przy posesji nr 16 dz. nr 12 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.		przy posesji nr 19 dz. nr 2 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.	5	przy posesji nr 30 dz. nr 78 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Brodne-Towarzystwo	1.	4	przy posesji nr 22 dz. nr 73/3 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	7	przy posesji nr 4 dz. nr 8/1 (obręb Brodne Towarzystwo) - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Chruście	1.	1	przy posesji nr 29 dz. nr 49 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 26 dz. nr 52 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.	3	przy posesji nr 12 dz. nr 104/3 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	4	przy posesji nr 43 dz. nr 148 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.	7	przy posesji nr 22 dz. nr 71 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	6.		przy posesji nr 24 dz. nr 65 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	7.	10	przy posesji nr 5A (przy krzyżu) dz. nr 233 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	8.	11	w kierunku Zamiar przy posesji Chruście 53 dz. Nr 248 obr. Chruście hydrant posadowiony na sieci wPCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Jadzień	1.	1	przy posesji nr 25 dz. nr 60 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 23 dz. nr 62 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Kiernoza (ul. Sobocka)	1.	1	przy posesji nr 11 dz. nr 129 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 160 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Kiernoza ul. Parcel	1.	2	za posesją nr 5 dz. nr 64 w kierunku Chruśli - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 280 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym

	2.		przed posesją nr 6 dz. nr 55 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Lasocin	1.		przy posesji nr 27 dz. 47 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 160 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	1	przy posesji nr 25 dz. nr 35/1 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 160 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.	7	przy posesji nr 9 dz. nr 84 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	10	przy posesji nr 30 dz. nr 11/1 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.		przy posesji nr 32 dz. nr 14 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Natolin Kiernoski	1.	1	przy posesji nr 10 dz. nr 74/1 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 15 dz. nr 70 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Niedzieliska	1.	3	przy posesji nr 15 dz. nr 271 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	5	przy posesji nr 43 dz. nr 59 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.		przy posesji nr 45 dz. nr 59 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	10	przy posesji nr 34 dz. nr 253 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Osiny	1.	2	przy posesji nr 16 dz. nr 22 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 19 dz. nr 14 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym /przy posesji 19 Jerzewo/
	3.	3	przy posesji nr 27 dz. nr 22 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	4	przy posesji nr 7 dz. nr 48/3 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Stępów	1.	1	przy posesji nr 16 dz. nr 583 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 13 dz. nr 587 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.	2	przy posesji nr 6 dz. nr 599 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany zasuwą posadowioną w gruncie nieutwardzonym
	4.		przy posesji nr 58 dz. nr 655/5 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.	3	między posesją nr 48 - 49 dz. nr 456 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany zasuwą posadowioną w gruncie nieutwardzonym
	6.	4	przy posesji nr 60 dz. nr 531/1 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	1.	2	przy posesji nr 43 dz. nr 131 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym

Teresew	2.	3	przy posesji nr 17 dz. nr 56 (Różanów) - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Tydówka	1.	2	przy posesji nr 40 dz. nr 30 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	6	przy posesji nr 12 dz. nr 100 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.		przy posesji nr 11 dz. nr 83 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	9	przy posesji nr 22 dz. nr 212 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.		przy posesji nr 21 dz. nr 214 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	6.	11	przy posesji nr 20 dz. nr 59/2 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 90 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Witusza	1.	2	przy posesji nr 17 dz. nr 105 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	3	przy posesji nr 36 dz. nr 105- hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.		przy posesji nr 39 dz. nr 105 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	4.	5	przy posesji nr 59 dz. nr 148 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	5.		przy kapliczce w kierunku Brzezi dz. nr 133 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Wola Sępowska	1.	3	przy posesji nr 53 dz. nr 99 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.	4	przy posesji nr 3 dz. nr 114/2 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.		przy posesji nr 4 dz. nr 115/2 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
Zamiary	1.	3	przy posesji nr 7 dz. nr 145 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	2.		przy posesji nr 5 dz. nr 145 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym
	3.	4	przy posesji nr 19 dz. nr 90 - hydrant posadowiony na sieci wodociągowej PCV ø 110 - do wymiany hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą posadowiony w gruncie nieutwardzonym